

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, गाजियाबाद रीजन,
F-6, (प्रथम तल), पटेलनगर-3, गाजियाबाद 201001

संख्या- 368 नि/ गाजियाबाद / विनियम 37(VI) / 2021-2022

दिनांक- 03-09-2021

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक (Certificate of Electrical Safety Directorate)

विषय- “केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम “2010” के विनियम 37(VI) एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कोड 2005 के क्लाज 4.4 (एनेकजर 4.4) के अन्तर्गत मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण।

उपभोक्ता का नाम एवं पता- M/S PRESIDENCY INFRAHEIGHTS PVT. LTD.

PRESITHUM-PRESIDENCY HEIGHTS(Ph-I)

PLOT No. GH -F2, JAYPEE GREEN SPORTS CITY, SECTOR-25

YAMUNA EXPRESSWAY, DISTRICT-GAUTAM BUDH NAGAR, U.P.

Details of Equipment – 04 No. Lift

Sr.no.	Make	Job No	Tower	Capacity
1.	SCHINDLER	11320730	TOWER-1A	13 Passengers
2.	SCHINDLER	11320734	TOWER-1A	13 Passengers
3.	SCHINDLER	11320737	TOWER-1B	13 Passengers
4.	SCHINDLER	11320740	TOWER-1B	13 Passengers

निरीक्षण शुल्क रू0-6000.00 जो चालान सं0-VID210060002, दिनांक-03.09.2021 द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किया गया।

प्रिय महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि इस निदेशालय के अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन का दिनांक-03.09.2021 को निरीक्षण करने पर पाया गया कि विद्युत अधिष्ठापन “केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम 2010” के सम्बन्धित विनियमों के अन्तर्गत सन्तोषजनक है। अतः उपरोक्त लिफ्ट के विद्युत अधिष्ठापन को इस्तेमाल में लाये जाने में इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष के लिये मान्य है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि -

लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापन का वार्षिक अनुबन्ध किसी एजेन्सी को लिखित रूप में देकर लिफ्ट के सुरक्षा मानको को सदैव मेन्टेन करते रहें तथा रिकार्ड्स को अनुरक्षित रखें एवं किसी भी निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

सुरक्षा मानकों के अनुसार लिफ्ट को सदैव मेन्टेन रखें। सुरक्षा उपायों में यू. पी. एस. बैकअप, हूटर, आटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस आदि को हमेशा कार्यक्षम अवस्था में अनुरक्षित करें।

भवदीय
उम
31/8/21
(डा0 अवधेश कुमार साहनी)
उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद